

C € 0085

# EG-Baumusterprüfbescheinigung

## EC type examination certificate

**CE-0085AQ0950**

Produkt-Identnummer  
product identification no.

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	EG-Gasgeräterichtlinie (90/396/EWG) EC Gas Appliance Directive (90/396/EEC)
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	SIT la precisa S.p.A. Viale dell'Industria, 31/33, I-35129 Padova
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	SIT la precisa S.p.A. Viale dell'Industria, 31/33, I-35129 Padova
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Druckwächter für Gas, Luft und Abgase < 4 bar (4107)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Druckwächter für Gas in Gasverbrauchseinrichtungen
<b>Modell</b> <i>model</i>	310 Gas
<b>Bestimmungsländer</b> <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PT, SE, SK
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	BMP: 95/417/74/605 vom 01.01.1995 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN 3398-1 (01.01.1992)
<b>Aktenzeichen</b> <i>file number</i>	03-0209-GEA

03.04.2003 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances



ZLS-ZE-150/97

DVGW Deutsche Vereinigung  
des Gas- und Wasserfaches e.V.

Technisch-wissenschaftlicher  
Verein

Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Straße 1-3  
D-53123 Bonn

Telefon +49 (228) 91 88 807

Telefax +49 (228) 91 88 993



<b>Gasart</b> <i>gas category</i>	<b>Bemerkung</b> <i>remarks</i>
Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie	

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
0.310.xxx	Einstellbereich: 5...50 bar Umgebungstemperaturbereich: 0...+95 °C max. Betriebsdruck: 150 mbar	(Einstellung nur werkseitig möglich)

### **Verwendungshinweise / Bemerkungen**

#### ***hints of utilization / remarks***

Elektrische Daten: wahlweise 250 V AC, 50 Hz oder 24 V DC; Schutzart: IP 44 (mit Abdeckhaube), sonst IP 00  
Anschlussart: Außengewinde R 1/4 oder R 1/8 nach DIN 2999-1

Die CE-Kennzeichnung wird in Malta und in der Slowakischen Republik erst dann als Konformitätsnachweis akzeptiert, wenn Malta bzw. die Slowakische Republik die EG-Gasgeräterichtlinie (90/396/EWG) in nationales Recht umgesetzt haben.