

EU type examination certificate

CERT

EU-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085AQ0950


Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426) <i>EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426)</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	SIT S.p.A. Viale dell'Industria, 31-33, I-35129 Padova
Distributor <i>Vertreiber</i>	SIT S.p.A. Viale dell'Industria, 31-33, I-35129 Padova
Product Category <i>Produktart</i>	accessories for gas appliances/pressure equipment: Manostat for gas, air and flue gas (4107)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Pressure monitor for gas, air and combustion products
Model <i>Modell</i>	310 Gas
Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: 17/260/4107/298 from 12.04.2018 (EBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 1854 (01.10.2010) DIN EN 13611 (01.09.2016)

Date of Expiry / File No. 27.04.2028 / 17-0982-GEA
Ablaufdatum / AZ

04.05.2018 Kö A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EU Regulation

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Elektrical Data 250 V AC, IP00
Elektrische Daten

Gas Category **Remarks**
Gasart **Bemerkungen**

fuel gases of the 1., 2. & 3.
gas family

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
310 Gas	set range: 5...50 mbar ambient temperature range: 0...+80 °C max. operating pressure: 150 mbar	

Hints of Utilization /Remarks
Verwendungshinweise / Bemerkungen

connection type: thread M 10x1, G 1/8, G 1/
mounting position: any position

In the Non-EU-Countries the CE-marking will be accepted as conformaty approval if the EU-Gas Appliance Regulation (EU/2016/426) is transferred into national law by those countries.

EU-Baumusterprüfbescheinigung

CERT

EU type examination certificate

CE-0085AQ0950


Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426) <i>EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	SIT S.p.A. Viale dell'Industria, 31-33, I-35129 Padova
Vertreiber <i>distributor</i>	SIT S.p.A. Viale dell'Industria, 31-33, I-35129 Padova
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Druckwächter für Gas, Luft und Abgase (4107)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Druckwächter für Gas, Luft und Verbrennungsprodukte
Modell <i>model</i>	310 Gas
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 17/260/4107/298 vom 12.04.2018 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 1854 (01.10.2010) DIN EN 13611 (01.09.2016)

Ablaufdatum / AZ 27.04.2028 / 17-0982-GEA
date of expiry / file no.

04.05.2018 Kö A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EU Regulation



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Elektrische Daten
electrical data 250 V AC, IP00

Gasart
gas category **Bemerkung**
remarks

Brenngase der 1., 2. und 3.
Gasfamilie

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
310 Gas	Einstellbereich: 5...50 mbar Umgebungstemperaturbereich: 0...+80 °C max. Betriebsdruck: 150 mbar	(Einstellung nur werkseitig möglich)

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Einbaulage: beliebig

Anschlussart: Gewinde M 10x1, G 1/8, G 1/4

Die CE-Kennzeichnung wird in den Nicht-EU-Ländern erst dann als Konformitätsnachweis akzeptiert, wenn diese Ländern die EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426) in nationales Recht umgesetzt haben.