CE 0085

DVGW CERT

EU-Baumusterprüfbescheinigung

EU type examination certificate

CE-0085AR0012
Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich ***field of application***	EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426) *EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426)*
Vertreiber ***distributor***	SIT S.p.A. Viale dell'Industria, 31-33, I-35129 Padova
Produktart ***product category***	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Druckwächter für Gas, Luft und Abgase (4107)
Produktbezeichnung ***product description***	Druckwächter für Gas
Modell ***model***	360
Bestimmungsländer ***countries of destination***	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte ***test reports***	Baumusterprüfung: 18/141/4107/036 vom 03.07.2018 (EBI)
Prüfgrundlagen ***test basis***	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 1854 (01.10.2010)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	07.09.2028 / 18-0654-GEA

07.09.2018 Rie B-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EU Regulation

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart *gas category*	Bemerkung *remarks*
Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie	

Typ *type*	Technische Daten *technical data*	Bemerkungen *remarks*
360.61	Einstellbereich: 5...20 mbar max. Betriebsdruck: 0,5 bar	
360.62	Einstellbereich: 10...50 mbar max. Betriebsdruck: 0,5 bar	
360.63	Einstellbereich: 25...100 mbar max. Betriebsdruck: 0,5 bar	
360.64	Einstellbereich: 50...250 mbar max. Betriebsdruck: 1,0 bar	
360.65	Einstellbereich: 200...500 mbar max. Betriebsdruck: 1,0 bar	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Klasse: PSD-M
Umgebungstemperaturbereich: 0...+85 °C (Lagertemperaturbereich: -20...+85 °C)