

CE 0085

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AQ0951

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräterichtlinie (90/396/EWG) EC Gas Appliance Directive (90/396/EEC)
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	SIT la precisa S.p.A. Viale dell'Industria, 31/33, I-35129 Padova
Vertreiber <i>distributor</i>	SIT la precisa S.p.A. Viale dell'Industria, 31/33, I-35129 Padova
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Druckwächter für Gas, Luft und Abgase < 4 bar (4107)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Differenzdruckwächter für nichtbrennbare und nicht aggressive Gase
Modell <i>model</i>	380 Aria
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PT, SE, SK
Prüfberichte <i>test reports</i>	BMP: 95/417/74/605 vom 01.01.1995 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN 3398-1 (01.01.1992)
Aktenzeichen <i>file number</i>	03-0209-GEA

03.04.2003 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances



ZLS-ZE-150/97

DVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e.V.

Technisch-wissenschaftlicher
Verein

Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Straße 1-3
D-53123 Bonn

Telefon +49 (228) 91 88 807

Telefax +49 (228) 91 88 993

Elektrische Daten: 250 V AC, 50 Hz, IP00
electrical data 24 V DC, IP00

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
380 Aria	Einstellbereich: 0,2...5 mbar Umgebungstemperaturbereich: 0...+85 °C max. Betriebsdruck: 50 mbar	

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Anschlussart: Glatte Rohrstützen mit PVC- oder Silikonschlauch

Die CE-Kennzeichnung wird in Malta und in der Slowakischen Republik erst dann als Konformitätsnachweis akzeptiert, wenn Malta bzw. die Slowakische Republik die EG-Gasgeräterichtlinie (90/396/EWG) in nationales Recht umgesetzt haben.