

CE 0085



CERT

EU type examination certificate

EU-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085CR0058
Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426) <i>EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426)</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	SIT S.p.A. Viale dell'Industria, 31-33, I-35129 Padova
Distributor <i>Vertreiber</i>	SIT S.p.A. Viale dell'Industria, 31-33, I-35129 Padova
Product Category <i>Produktart</i>	accessories for gas appliances/pressure equipment: Burner control (4130)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Burner control for gas-burner with fan
Model <i>Modell</i>	BIC 0.580.201; BIC 0.580.29...
Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	European Union, CH, IS, NO, TR
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	supplement test: 968/FSP 2408.00.01/22 from 06.05.2022 (TRR) supplement test: 968/FSP 2408.00.02/22 from 06.05.2022 (TRR)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 298 (01.11.2012)

Date of Expiry / File No. 22.11.2027 / 22-0321-GEA
Ablaufdatum / AZ

23.09.2022 Pz A-1/2

Date, issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Elektrical Data 220...240 V AC, 50/60 Hz, IP00
Elektrische Daten

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
BIC 0.580.201	safety time: 0...5 s ambient temperature range: 0...+60 °C	
BIC 0.580.295; BIC 0.580.296; BIC 0.580.297; BIC 0.580.298; BIC 0.580.299	safety time: 0...5 s ambient temperature range: 0...+60 °C	burner controls with configurable parameters

Hints of Utilization /Remarks
Verwendungshinweise / Bemerkungen

permitted for: permanent operation
flame sensor: ionisation

