

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085CO0139

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-Richtlinie (2009/142/EG) <i>EC Gas Appliances Directive (2009/142/EC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	SIT S.p.A. Viale dell'Industria, 31-33, I-35129 Padova
Vertreiber <i>distributor</i>	SIT S.p.A. Viale dell'Industria, 31-33, I-35129 Padova
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Feuerungsautomat (4130)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Feuerungsautomat für Gasbrenner mit und/oder ohne Gebläse
Modell <i>model</i>	IFC 0.584.3xx; DFC 0.584.302
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Europäische Union
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: GA802015B7 vom 29.06.2015 (TRG) Ergänzungsprüfung: GA802015E6 vom 29.06.2015 (TRG) Ergänzungsprüfung: GA802015B5 rev. 1.0 vom 19.06.2015 (TRG) Ergänzungsprüfung: GA802015E4 rev. 1.0 vom 19.06.2015 (TRG)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	EU/2009/142/EG (30.11.2009) DIN EN 298 (01.11.2012)

2010/04-01-DE

Aktenzeichen
file number 15-0348-GEA

15.07.2015 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die
Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EG-Richtlinie 2009/142/EG.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN
45011:1998 and notified by the government of the Federal Republic of
Germany for certification of gas appliances under EC Directive 2009/142/EC.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Elektrische Daten	110 V AC, 50-60 Hz
<i>electrical data</i>	220 V AC, 50-60 Hz
	6 V DC

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
IFC 0.584.3xx; DFC 0.584.302	Sicherheitszeit: 60 s Umgebungstemperaturbereich: -18...+80 °C	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
IFC 0.584.3xx DFC 0.584.302	für Gasbrenner mit und ohne Gebläse für Gasbrenner ohne Gebläse

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Zugelassen für: intermittierenden Betrieb
Flammenfühler: Ionisation

EC type examination certificate
EG-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085CO0139

Product Identification No.
 Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EC Gas Appliances Directive (2009/142/EC) <i>EG-Gasgeräterichtlinie (2009/142/EG)</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	SIT S.p.A. Viale dell'Industria, 31-33, I-35129 Padova
Distributor <i>Vertreiber</i>	SIT S.p.A. Viale dell'Industria, 31-33, I-35129 Padova
Product Category <i>Produktart</i>	accessories for gas appliances/pressure equipment: Burner control (4130)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Burner control for use on gas burners with and/or without fan
Model <i>Modell</i>	IFC 0.584.3xx; DFC 0.584.302
Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	European Union
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	supplement test: GA802015B7 from 29.06.2015 (TRG) supplement test: GA802015E6 from 29.06.2015 (TRG) supplement test: GA802015B5 rev. 1.0 from 19.06.2015 (TRG) supplement test: GA802015E4 rev. 1.0 from 19.06.2015 (TRG)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/2009/142/EG (30.11.2009) DIN EN 298 (01.11.2012)

File Number 15-0348-GEA
Aktenzeichen

15.07.2015 Rie A-1/2
 Date, Issued by, Street, Head of Certification Body
 Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN 45011:1998 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EC Directive 2009/142/EC.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EG-Richtlinie 2009/142/EG.



DVGW CERT GmbH
 Zertifizierungsstelle
 Josef-Wirmer-Str. 1-3
 53123 Bonn
 Tel. +49 228 91 88 - 888
 Fax +49 228 91 88 - 993
 www.dvgw-cert.com
 info@dvgw-cert.com

Elektrical Data	110 V AC, 50-60 Hz
Elektrische Daten	220 V AC, 50-60 Hz
	6 V DC

Type	Technical Data	Remarks
Typ	Technische Daten	Bemerkungen
IFC 0.584.3xx; DFC 0.584.302	safety time: 60 s ambient temperature range: -18...+80 °C	

Type Variation	Explanations
Ausführungsvariante	Erläuterungen
IFC 0.584.3xx	for gas burners with and without fan
DFC 0.584.302	for gas burners without fan

Hints of Utilization /Remarks
Verwendungshinweise / Bemerkungen
permitted for: intermittent operation flame detection: ionisation