

C € 0085

EG-Baumusterprüfbescheinigung
EC type examination certificate

CE-0085BN0091

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) EC Gas Appliance Directive (90/396/EEC)
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	SIT la precisa S.p.A. Viale dell'Industria, 31/33, I-35129 Padova
Vertreiber <i>distributor</i>	SIT la precisa S.p.A. Viale dell'Industria, 31/33, I-35129 Padova
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Mehrfachstellgerät (4104)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Mehrfachstellgerät, bestehend aus thermoelektrischer Zündsicherung, Einstellgerät, Druckregler, Temperaturregler und Sicherheitstemperaturbegrenzer
Modell <i>model</i>	650 AC 4
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PT, SE, SK
Prüfberichte <i>test reports</i>	BMP: 134403aTO/14287 vom 04.04.2002 (GWI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 126 (01.08.1995)
Aktenzeichen <i>file number</i>	03-0209-GEA

03.04.2003 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances



ZLS-ZE-150/97

DVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e.V.

Technisch-wissenschaftlicher
Verein

Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Straße 1-3
D-53123 Bonn

Telefon +49 (228) 91 88 807

Telefax +49 (228) 91 88 993

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkung <i>remarks</i>
Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
650 AC 4	Eingangsdruckbereich: 0...60 mbar Nennweite: DN 15 max. Umgebungstemperatur: 0...+80 °C	

Verwendungshinweise / Bemerkungen *hints of utilization / remarks*

Gruppe: 2
Klasse (Druckregler): B
Ausgangsdruckbereich (Druckregler): 5...40 mbar
Anschlussart: Rohrrinnengewinde Rp 1/2 nach ISO 7-1
Die CE-Kennzeichnung wird in Malta und in der Slowakischen Republik erst dann als Konformitätsnachweis akzeptiert, wenn Malta bzw. die Slowakische Republik die EG-Gasgeräterichtlinie (90/396/EWG) in nationales Recht umgesetzt haben.